



大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター  
 焼却施設／排ガス  
 平成28年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			平成28年									平成29年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却設備	1号炉	月/日	4/18~4/24				7/5~7/13				10/20~10/25		12/30~1/8		
排ガス処理設備	1号炉	月/日	4/18~4/24				7/5~7/13				10/20~10/25		12/30~1/8		

【排ガスの分析結果】

採取位置				別紙の通り								
採取した年月日				平成28年4月15日	平成28年6月30日	平成28年6月30日	平成28年8月4日	平成28年10月17日	平成28年12月26日	平成28年12月26日	平成29年2月2日	
測定結果が得られた日				平成28年4月26日	平成28年7月14日	平成28年7月14日	平成28年8月19日	平成28年11月7日	平成29年1月16日	平成29年1月16日	平成29年2月17日	
測定項目		単位	炉									
ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.002	0.003		0.002	0.003	0.002		0.003	
	窒素酸化物	ppm	1号炉	31.0	34		29	37	36		35	
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	1号炉	12.0	2.1		18.0	22.0	1.9		1	
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	5.6	0.4		31.0	29.0	3.9		4.0	
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	1号炉			0.036				0.023		